

冷蔵庫委員会報告

報告 仁木

1. 茶業センター会館・城陽第一冷蔵庫の耐震診断について

前回、定例役員会での見積り報告は下岡建設(株)の1社であったが比較対象として新たに2社見積りを追加した。

冷蔵庫委員会としては8月に予定している委員会で協議し次回役員会に方向性を報告いたします。

以下、3社の見積りとなります。

下岡建設(株)

(a)センター会館

見 積 金 額 : 2,310,000 円 (税込)

(b)城陽第一冷蔵庫

見 積 金 額 : 1,705,000 円 (税込)

トプレック(株)

(a)センター会館

見 積 金 額 : 2,500,000 円 (税別)

(b)城陽第一冷蔵庫

見 積 金 額 : 1,800,000 円 (税別)

(株)藤井組

(a)センター会館

見 積 金 額 : 2,970,000 円 (税込)

(b)城陽第一冷蔵庫

見 積 金 額 : 2,090,000 円 (税込)

2. センター第一冷蔵庫冷凍機について

令和4年6月29日(水)庫内温度確認時、センター第一冷蔵庫の庫内温度が上昇していたため(4℃~5℃)業者に点検を要請したところ冷媒配管よりガス漏れしている可能性があるとの報告を受け応急処置ではあるが冷媒ガスを充填してもらい現在庫内温度は平常時(0℃~-2℃)に戻っております。

冷凍機は4台あるが1台は運転停止中となっており対策が求められるなか冷凍機更新と修繕との2パターンでの見積りを依頼しており揃い次第、冷蔵庫委員会にて協議に入ります。

3. 令和4年度城陽冷蔵庫枠貸し

令和4年度城陽第一冷蔵庫枠貸しについては小枠3.5枠未契約となっておりますが3社より合計3枠の申込みがあり7月1日付けで契約いたしました。

4. センター冷蔵庫パレット使用状況

令和4年6月30日時点

第一 冷蔵庫パレット使用：1,324枚(89.5%) / 1,480枚

第二 " : 1,125枚(87.1%) / 1,292枚

合計：2,449枚(88.3%) / 2,772枚

5. 冷蔵庫設備について

センター冷蔵庫・城陽冷蔵庫設備の点検・修繕については今後、冷蔵庫委員会にて協議をおこなう。