

冷蔵庫委員会報告

報告 仁木

1. センター第一冷蔵庫プラットホーム軒先の雨漏り修繕について

当時施工いただいた業者に軒先雨漏りの原因、修繕方針の説明を受け委員長の決済をいただき修繕工事を依頼しました。

修繕後、雨天日が数日ありましたが現在のところ雨漏りはしておらず今後も注視していきます。

原因：屋根の勾配がゆるやかで雨水が雨樋の方に流れにくく枯葉などが溜まりやすくなり雨水が継ぎ目や隙間などから流れ込んだ可能性がある。

対応：枯葉などゴミの清掃をおこない屋根の勾配をしっかりと取り雨樋の方へ流れやすくし、各所の継ぎ目、隙間などにはコーキング補修をおこない雨水の流れ込みを防ぐ。

施工業者：辻川工芸

金額：27,500円（税抜）

2. センター第二冷蔵庫ラックフォーク バッテリー交換について

充電後も使用時間が減少してきたため月例点検時に業者に確認したところバッテリー残量の急激な減りやパワーダウンは経年劣化によるもので交換時期とのことです。（バッテリー使用年数7年経過）

事後報告になりますが委員長に決済をいただきバッテリー交換を9月13日（金）におこないました。

業者：京栄ニチュ

金額：990,000円（税抜）

3. センター冷蔵庫パレット使用状況

令和6年8月31日時点

第一 冷蔵庫パレット使用	： 1,410枚（95.3%）	／ 1,480枚
第二 〃	： 1,130枚（87.5%）	／ 1,292枚
合計	： 2,540枚（91.6%）	／ 2,772枚

4. センター・城陽冷蔵庫 入出庫手数料売上

令和6年8月度（7/21～8/20）

センター：1,357,700円 前年比：90.5%

城陽：40,770円 〃：55.0%

以上